

1061001

回上一頁

水情嚴峻

分享  

砂婆礫淨水場(Sapotang)花蓮縣秀林鄉水源村金嵐路2之1號

發布日期：2018-01-30

網路e櫃台

電子帳單

用戶服務

民意交流

開放資料

政策宣導

電子書專區



[2017年永續報告書](#)

[更多電子書](#)

民眾意見信箱

[進入信箱](#)

[進度查詢](#)

快速連結

英文：Sapotang

檢項	測值	最大限值
自由有效餘氯(mg/L)	0.44	0.2-1.0
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
總鹼度(mg/L)	86.0	-
pH值(-)	8.2	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	2.6	250
硫酸鹽(mg/L)	11.1	250
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.37	10
總溶解固體量(mg/L)	112	500
氟鹽(mg/L)	0.03	0.8
總硬度(mg/L)	92.8	300
鐵(mg/L)	0.08	0.3
錳(mg/L)	0.008	0.05
總菌落數(CFU/mL)	1	100
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	6
總三鹵甲烷(mg/L)	0.00141	0.08
鉛(mg/L)	0.00121	0.01

請選擇 



錫(mg/L) :	ND	0.01
砷(mg/L) :	0.00169	0.01
汞(mg/L) :	ND	0.002
鋅(mg/L) :	0.00308	5
銀(mg/L) :	0.00012	0.05
銅(mg/L) :	0.00363	1
鉻(mg/L) :	0.00085	0.05
鎳(mg/L) :	ND	0.1
鎘(mg/L) :	ND	0.005
鋇(mg/L) :	0.0270	2
銻(mg/L) :	0.00007	0.01
陰離子界面活性劑(mg/L) :	ND	0.5
靈丹(mg/L) :	ND	0.0002
安殺番(mg/L) :	ND	0.003
巴拉刈(mg/L) :	ND	0.01
大利松(mg/L) :	ND	0.005
巴拉松(mg/L) :	ND	0.02
一品松(mg/L) :	ND	0.005
氟鹽(mg/L) :	ND	0.05
酚(mg/L) :	ND	0.001
達馬松(mg/L) :	ND	0.02
丁基拉草(mg/L) :	ND	0.02
2,4-地(mg/L) :	ND	0.07
納乃得(mg/L) :	ND	0.01
滅必靈(mg/L) :	ND	0.02
加保扶(mg/L) :	ND	0.02
亞素靈(mg/L) :	ND	0.003
鋁(mg/L) :	0.0518	0.3
溴酸鹽(mg/L) :	ND	0.01
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL) :	<1	-
水質合格否(Y/N) :	Y	-

更新日期：2018-01-30 10:03:00

點閱：6

展開

公告資訊
用水宣導
用戶服務

機關簡介
政風園地
民意交流

企業社會責任
政府資訊公開
開放資料

公司治理
網路e櫃檯
政策宣導

成果績效
電子帳單

[隱私權宣告](#) | [政府資料開放宣告](#) | [位置圖](#) | [資訊安全政策](#) |



24小時免費服務專線：1910(台北市請撥02-89780837)

TEL：04-2224-4191 FAX：04-2224-4201 地址：40455 台中市雙十路二段2-1號

營業時間：上午8時-下午5時(中午不休息,除少數偏遠地區營運所中午不收費,詳細請連結服務據點)

Copyright © 2016 版權所有。最佳瀏覽解析度為1024x768以上。

瀏覽人次：32468082