113年度法務部矯正署花蓮監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	（污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
1.行政大樓 2.戒護科大樓 3.衛室 4.女監 5.接收中心 6.醫療中心 7.戒護場區 8.大禮堂 9.炊場 10.隔離舍房 11.刑場 12.替代役宿舍 13.崗樓 14.合作社 15.烹飪教室 辦理情形	∨	/	∨	∨	∨	/	/	∨	∨	/	∨	∨	
備註:已完成∨、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及／													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構（主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉吉安路六段 700 號	每 2 年 1 次	謝錦文建築師事務所	花蓮縣政府	113 年	112 年 11 月 16 日至 114 年 10 月 01 日	
備註:請確實依「**建築物公共安全檢查簽證及申報辦法**」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	本監無升降設備
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
備註:請確實依「**建築物昇降設備設置及檢查管理辦法**」辦理，並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉吉安路六段 700 號	71 花建使字 986 號	行政大樓 1F~2F 全監戒護區 1F~2F	1 年 1 次	113 年	緯安消防設備有限公司	消士證字第 3435 號	符合	113 年 7 月 4 日	114 年 7 月以前	
備註:請確實依「**消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉吉安路六段 700 號	13284951006	丞昱機電技術工程有限公司	花建商電技中字第 AQ500228-1 號	113 年 11 月 6 日	非停電檢驗	合格	■已完成 □	114 年 5 月	每年 2 次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												