

114年度法務部矯正署花蓮監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物 公共安全 檢查	升降 (電梯) 設備	消防 設備	高低壓 電力 設備	自來水 水塔	空調冰水 主機及冷 卻水塔	機械停車 設備	污水處理 場(含設 備)	機關內 通行道 路	擋土牆 (含地 錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
(1) 行政大樓 (2) 新戒護科大樓 (3) 警衛室 (4) 女監 (5) 接收中心 (6) 醫療中心 (7) 戒護場區 (8) 大禮堂 (9) 炊場 (10) 隔離舍房 (11) 刑場 (12) 替代役宿舍 (13) 崗樓 (14) 合作社 (15) 烹飪教室	√	/	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註: 已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物 名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉干城村 吉安路六段700號	每2年1次	謝錦文建築師 事務所	花蓮縣政府 建設處	114年	114年10月11日至 116年10月11日	
備註: 請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」, 檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表, 倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	年度保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署 花蓮監獄	無	無	無	無	無	無	無							本監無本項設施
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署 花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉 千城村吉安路 六段700號	71花建使字 第986號	行政大樓 1F~2F 全戒護區 1F~2F	1年1次	114	陳茹芳	消士證字 第3435號	符合	2025/5/16	115年 6月	
備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期 (最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署花蓮監獄	花蓮縣吉安鄉干城村吉安路六段700號	13284951006	丞昱機電技術工程有限公司	花建商電技中字第AQ500228-1號	114/6/7	停電檢驗	合格	■已完成	114年11月	每年2次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												